

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда

ДЕТСКИЙ САД № 37

236022, г. Калининград
ул. Чернышевского, 103

тел.(факс) 21-08-57
тел(факс) 95-79-22 (бухгал)

УФК по Калининградской области
(КЭИФ, МАДОУ д/с №37 л/счет 80273J01170)
сч 03234643277010003500 Отделение Калининград


ИНН/КПП 3904610220/390601001
БИК 012748051




Исх. № 2 от «12» января 2023 г.

Старшему инспектору ОНПР
по городскому округу «Город
Калининград» УНПР ГУ МЧС
России по Калининградской
области
Варламову С.А.

Отчет
об устранении нарушений обязательных требований

Во исполнение предписания от 29.11.2023 г. №2311/001-39/164/ПВПР
МАДОУ д/с №37 информирует о выполнении следующих мероприятий:

№ п/п	Нарушение	Проведенные мероприятия по устранению нарушения	Фото
1	На противопожарной двери отсека подвального помещения здания детского сада отсутствует устройство для самозакрывания двери	Установлен доводчик	

2	На противопожарной двери помещения пищеблока здания детского сада отсутствует информация о категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности	На двери пищеблока размещена табличка	
3	На дверях ведущих из помещений группы №2 отсутствует возможность для свободного открывания изнутри без ключа	На дверях удалена сердцевина замка, тем самым присутствует возможность свободного открывания двери (выход в коридор)	
4	На объекте защиты огнетушители не расположены на специальных подставках на высоте 1,5 м исключающих падение или опрокидывание	Огнетушитель установлен на специальную подставку	

Заведующий МАДОУ д/с №37

Г.В. Рыжова

Г.В.Рыжова

